



Dichiarazione di Incorporazione di quasi-macchina

Noi, firmatari della presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le macchine:

Serie EVAPORATORI STATICI

Modelli:

A;SBT/50;RS;SBT/75;VR;VT/8-VT/10;VTR;CTM/16-CTB/22;EV/16-EV/22;EV 3R;

Models:

Pressione massima di esercizio

32 bar

Maximum working pressure

Sono conformi:

alle seguenti direttive comunitarie, norme armonizzate e successive modifiche

Declaration of incorporation of partly-machine

The undersigned hereby declares, under full responsibility, that the units:

Series GRAVITY COOLER

Are in compliance:

to the following EC directives, harmonized standards and subsequent modifications:

2006/42 CE "Direttiva Macchine-allegato II B"	2006/42 CE "Machinery Directive-annex II B"
2006/95CE "Direttiva Bassa Tensione" EN6024-1 Relativa all'equipaggiamento elettrico	2006/95CE "Low Voltage Directive" EN6024-1 Related to electrical equipment
2004/108CE "Compatibilità Elettromagnetica" EN50081-EN50082 Relativa all'equipaggiamento elettrico	2004/108 CE "Eletromagnetic Compatibilità" EN50081-EN50082 Related to electrical equipment
PED Direttiva 97/23 CE Attrezzature a pressione	PED Directive 97/23 CE Pressure equipment
Per le parte in pressione EN378 – EN 14276 – EN 12735 – EN 13136 Le unità sono state sottoposte a test di tenuta e resistenza alla pressione di 36 bar con esito positivo	For pressure equipments EN378 – EN 14276 – EN 12735 – EN 13136 The units underwent a pressure and leak test at 36 bar with positive results

La validità della marcatura CE subordinata all'integrità della macchina. Ogni modifica fa decadere la marcatura CE se non previa analisi dei rischi e relativo rilascio da parte nostra di nuova Dichiarazione di Incorporazione.

Questo prodotto è da considerare come parte componente di macchine e quindi ne è vietata la messa in servizio prima che la macchina stessa sia stata dichiarata conforme alle direttive

The validity of CE marking is subordinated to the equipment integrity. Any modification will cancel the use of the CE marking. This will occur in case the relevant risks have not been previously analyzed by our company, and a new Incorporation Declaration has not been issued.

This product has to be considered as component of the unit and therefore the start-up is forbidden before declaring the unit in compliance with CE requirements.

Casarile 2019

Firma-Signature

Marco Mottini (Presidente-President)

